

## Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2024-06-25 Nr. DA609956

(data)

Toliočių k.

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Klevų g. 4, Toliočių k.



Apžiūros Neeilinė  
tikslas

(kasmėtinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Reikalingas , kiekių žiniaraštis, stogo keitimui be apšiltinimo.

Pastatų administravimo vadybininkas Daiva Turskienė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
<b>TECHNINIAI INŽ.</b>	Stogo danga asbestinis šiferis, vietomis suaižėjęs, stogo pakalimas vietomis pažeistas puvinio, lietloviai ir lietvamzdžiai su korozijos židiniai.	Pakeisti stogo dangą, apskardinti kaminus, pakeisti lietaus nuvedimo nuo stogo sistemą, pakeisti pastogės pakalimo lentas Pakeisti įėjimo stogelio dangą
Bendrastatybiniai (tech. inž.)		
		
		



Komisija atsižvelgdama į apžiūros metu nustatytus daugiabučio gyvenamojo namo (bendrojo naudojimo objektų) defektus, konstatuoja, kad nurodytos namo (objekto) sistemos neatitinka STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarkai“ įtvirtintų daugiabučio gyvenamojo namo privalomųjų reikalavimų visumos. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą (komisija) rekomenduoja nedelsiant organizuoti sprendimo, dėl privalomųjų reikalavimų neatitinkančių gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų defektų pašalinimo, priėmimą bei pašalinti užfiksuotus defektus. Pridedama. Numatomų atlikti darbų ir defektavimo akto su preliminariomis defekto(ų) šalinimo, remonto kainomis.

Techninės priežiūros inžinierius

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

Rinaldas Gediunas

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

STATINIO DEFEKTIKTAS DA609956  
Nr. \_\_\_\_\_

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
--------------------------------------	-----------	--------	----------

Aktą paruošė: Rinaldas Gediunas (Service)  
\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, parašas)

Spausdino: Rinaldas Gediunas (Service)