

UAB Mano būstas Šiauliai

(už statinio techninę priežiūrą atsakingo asmens vardas, pavardė, organizacijos pavadinimas)

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFEKTAVIMO AKTAS NR: DA634929

Data: 2024.11.18

Užsakovas: UAB Mano Būstas Šiauliai

Objektas: Klevų g. 6, Šiauliai

Problema: Vietomis fasadinis tinkas įtrūkęs atsiradę plyšiai, galimas vandens pratekėjimas į butus per mikro įtrūkimus.

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
	Atliekami darbai		
1	Fasado paviršiaus valymo plovimo darbai, paruošimas gruntavimui	M2	620
2	Fasado gruntavimas betokontakt gruntu	M2	620
3	Tarp blokinių siūlių valymas, plovimas, gruntavimas	M	~260
4	Didesnių įtrūkimų užtaisymas cementinių mišiniu	M	
5	Siūlių padengimas poliuretaniniu hermetiku.	M	~260
6	Fasado blokų padengimas termokeraminiais dažais apsaugančių nuo neigiamų aplinkos veiksnių.	M2	620
7	Langų ir palangių apsiklijavimas, apsidengimas	Vnt.	70
8	Nuskilusių, įtrūkusių, nutrupėjusių langų angokraščių atstatymas cementiniais mišiniais	M	40
9	Darbo vietos sutvarkymas	Kompl.	1

Pastaba: Kiekis vietoje patikslins rangovas.





