

Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2025-04-03 Nr. DA658775
(data)

Šiauliai
(sudarymo vieta)

Statinio adresas Žemaitės g. 58, Šiauliai

Apžiūros Neeilinė
tikslas

(kasmetinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Gautas Šiaulių savivaldybės atstovų reikalavimas, kad būtų atnaujinta namo šildymo sistema.

Pastatų administravimo vadybininkas Daiva Turskienė, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
PIRKIMAI	Namo šildymo sistema sena, vamzdynas metalinis, pažeistas korozijos, ventiliai neveikiantys, izoliacijos ant vamzdyno vietomis nebėra, patiriami šilumos nuostoliai.	Atnaujinti namo šildymo sistemą.
Projektuotojų/rangovų atranka pagal projektinę		
		

Pastatų priežiūros
inžinierius
Vaidas Steponavičius
(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)