

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFEKTAVIMO AKTAS

Paraiškos Nr.

Data: 2025.07.17

KA : Gediminas Gervė

Užsakovas : Mano Būstas Baltija

Objektas : Nidos g. 40, Klaipėda

Problema : Pastato rūsyje šalto vandens vamzdis paveiktas korozijos, matomi vandens prasisunkimai. Reikalingas keitimas nuo laukinės pamato dalies iki vandens skaitiklio. Dėl pralaidaus vandens įvado vamzdžio drėksta patalpa ir pastato konstrukcija.

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Atliekami darbai		
1.	Seno vamzdžio demontavimas	m	5
2.	Iš lauko kasimo darbai iki vandens vamzdžio	M ³	8
3.	Ketaus mova	Vnt.	1
4.	Naujos flanšinės sklendės įrengimas	Vnt.	1
5.	PE jungtys	Vnt.	3
6.	Technologinės angos sandarinimas	Vnt.	1
7.	Pagrindo atstatymas, tankinantis	M ³	8
8.	Darbo vietos sutvarkymas	Vnt.	1

Pastaba: Atliekami darbai lokaliai pastato rūsio patalpose ir išorėje ties įvado į patalpas. Darbus atlikti technologiškai kaip numato medžiagų gamintojas. Atliekamų darbų kiekius tikslinti darbo vietoje.



20250630165248-750cce2b-08b1-4dd6-abfc-c4b36903673e



20250630165236-750cce2b-08b1-4dd6-abfc-c4b36903673e



20250630165207-750cce2b-08b1-4dd6-abfc-c4b36903673e



APŽIŪROS DALYVIAI:

Aleksas Pankalavicius
Techninis inžinierius
[Signature]

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)