

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFEKTAVIMO AKTAS

Paraiškos Nr.

Data: 2025.07.07

KA : Gediminas Gervė

Užsakovas : Mano Būstas Baltija

Objektas : J. Karoso g. 3, Klaipėda

Problema : Lietaus latakai surūdiję, matomi vandens pratekėjimai. Latakai deformuoti, nėra tinkamo nuolydžio vandeniui nutekėti. Vienas iš pastato kaminų pavojingai pasviręs, keldamas pavojų gyventojų sveikatai ir turtui. Trūksta kraigo čerpių, reikalinga naujų čerpių įrengimas.

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Atliekami darbai		
1.	Senų lietaus latakų demontavimas	m	124
2.	Naujų lietaus latakų įrengimas	m	124
3.	Lietvamzdžių demontavimas	m	126
4.	Naujų lietvamzdžių įrengimas	m	126
5.	Nulašinės skardos rudžių pašalinimas mechaniniu būdu	m ²	20
6.	Nulašinės skardos gruntavimas, dažymas (antikoroziniai dažai)	m ²	64
7.	Kraigo čerpių įrengimas (trūkstamų, skilusių čerpių)	vnt.	6
8.	Kamino demontavimas iki stogo dangos 1 vnt. (kiemo pusėje, pavojingai pasviręs)	m ³	0,7
9.	Kamino mūrijimas	m ³	0,7
10.	Autobokštelio nuoma	vnt.	1
11.	Darbo vietos tvarkymas	vnt.	1

Pastaba: Darbus atlikti technologiškai kaip numato medžiagų gamintojas. Atliekamų darbų kiekius tikslinti darbo vietoje. Dažų, lietaus latakų, lietvamzdžių spalvą derinti su gyventojais.









APŽIŪROS DALYVIAI:

Alekas Pokalūkis
Techninis inžinierius
[Signature]

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)